

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Большая Садовая ул., д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006
тел.: +7(863)305-19-90, 263-31-58; факс: 263-87-23;
e-mail: info@sfedu.ru; <http://www.sfedu.ru>

УПРАВЛЕНИЕ
перспективного развития,
строительства и эксплуатации

2.05.2023

№ *229-11/25*

Председателю первичной
Профсоюзной организации
работников и обучающихся
Южного федерального
университета
ДЮЖИКОВУ С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваше письмо от 03.04.2023 г № 178 (вх. ЮФУ № 2533 от 04.04.2023 г.) сообщаем.

Сотрудниками Департамента капитального строительства, эксплуатации и развития инфраструктуры проведена экспертиза технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в общежитии 6Г по адресу: ул. Зорге 21 Е. На ее основании получен АКТ от 07.04.2023 № 1251/22 о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов, в заключении которого указано, что вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Также сообщаем, что участились случаи закрытия проживающими студентами вентиляционных каналов сторонними предметами, такими как скотч, бумага и т. д., что приводит к повышенной влажности в помещениях, отслоению обоев, штукатурки и образованию плесени и грибка.

Восстановление потолочных покрытий в общежитиях будет произведено силами организаций, осуществляющих комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций после передачи им материалов для восстановления. Предварительные сроки май-июнь 2023 год.

В общежитиях, расположенных по адресу: ул. Зорге 21 организованы и оборудованы постирочные/прачечные помещения со специальным оборудованием в количестве:

Общежитие 6Б – 14 шт. стиральных машин, 3шт. сушильные машины;
Общежитие 6В - 14 шт. стиральных машин, 3шт. сушильные машины;
Общежитие 6Г - 14 шт. стиральных машин, 3шт. сушильные машины;
Общежитие 8Б - 22 шт. стиральных машин, 3шт. сушильные машины;

Общежитие 9А - 7 шт. стиральных машин, 2шт. сушильные машины.


Выполнение работ по удалению грибка/плесени в душевых комнатах общежития 5В по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28, внесено в план-график ремонтных работ 2023/2024, срок исполнения до 20 августа 2023 года.

Восстановление и ремонт входной группы ступеней в структурном подразделении «Точка кипения» так же внесено в план-график ремонтных работ 2023/2024, срок исполнения до 20 августа 2023 года.

Ввиду значительного объема работ и отсутствия согласованного источника финансирования работ по замене оконных блоков в Общежитии 5В, направлена заявка на выделение дополнительного бюджетного финансирования в адрес МИНОБРНАУКИ РОССИИ. По состоянию на текущую дату дополнительное финансирование не согласовано. Работы будут выполнены после выделения бюджетного финансирования или согласования альтернативного источника финансирования.

Ремонтные работ по ремонту кровли здания ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 200/1 (Факультет управления) запланированы на июль-сентябрь 2023 года. В настоящее время ведется расчет стоимости работ и готовится документация на проведение закупочной процедуры.

Начальник Управления



Г.С. Медведев

Исп. Ю.В. Кравцова
тел. 218-40-00, 10-827

